

12/05/2025

עבור מציעי המכרז שבנדון
(פורסם באתר המכללה)

שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי להתקשרות לאספקה והתקנה ריהוט לספרייה – תשפ"ה 7 –
מענה חריג**

התקבלו 2 שאלות נוספות בנושא פרקים 5-6 להלן התשובות
מובהר כי לא יתקבלו יותר שאלות בנוגע למכרז.

שאלה	תודה
1. החומר האקוסטי המבודד – היכן הוא נמצא בתוך הארונות, כל המחיצות עשויות מחומר זה? האם רק בדפנות? האם כתוספת לנגרות עצמה, כעיבוי?	הבידוד יהיה משולב בדפנות שיהיו בעובי של כ-4-5 ס"מ. פרט מדויק יגובש עם הנגר הזוכה
2. על פניו – נראה כי החומר שיהודה ייצא מציעים – זהו חומר שמתאים לחיפוי תקרות הוא דק יחסית ומיועד לתלייה.	החומר מתאים גם לחיפוי קירות. כמו כן, בדקנו מול יהודה יצוא יבוא שמתאים לביצוע כדופן לכונניות, בתוך מסגרת עץ. פרט מדויק יגובש יחד עם הנגר הזוכה.

נעה פלדמן שגב
מנהלת רכש ותפעול